

(別添)

西原町・中城村の地下水からの PFOS 測定結果

採水日 令和 3 年 12 月 10 日(調査結果報告日 : 令和 4 年 1 月 25 日)

調査結果 (第 1 回) (単位 ng/L)

	中城①	中城②	中城③	中城④	中城⑤
PFOS	0.7	0.7	43	2.8	2.0
PFOA	0.2	0.2	8.7	1.0	4.5
合計値	1.0	1.0	52	3.8	6.6

採水日 令和 4 年 2 月 15 日(測定結果報告日 : 令和 4 年 3 月 31 日)

調査結果 (第 2 回) ※中城③は再調査地点 (単位 ng/L)

	中城③	中城⑥	中城⑦	西原①	西原②	西原③	西原④ (浄水場内)	西原⑤ (浄水場内)	西原⑥	西原⑦
PFOS	64	0.3	22	4.1	1.4	3.8	27	2.6	1,000	140
PFOA	12	< 0.2	0.9	0.5	0.9	0.5	1.6	0.5	99	9.7
合計値	77	0.5	23	4.7	2.4	4.3	29	3.1	1,100	150