(様式45)

ポータブルコーン貫入試験

(JGS 1431)

試験日　平成　年　月　日

工事名		測定番号	請負会社名
工種名		測定場所	測定者　印

試験機の種類	単管式、二重管式	荷重計容量　N		較正係数　KN/目盛	
ロッド質量　m_1　kg		先端コーン質量 m_0 kg		コーン底面積　A ㎡	
貫入速度　cm/s		最終貫入深さ　m		天候	

測定深さ m	ロッド本数 n	荷重計読み値 D	貫入力 Q_{rd}=KD N	コーン貫入抵抗 q_c kN/㎡	記事	深さ m

q_c kN/㎡

0　500　1000　1500

特記事項

$q_c=\{Q_{rd}+(m_0+nm_1)9.81\}/1000/A$

[1kN/㎡≒0.0102kgf/㎠]

(社)地盤工学会規格準用