

特殊機械保守管理業務委託 仕様書

沖縄県動物愛護管理センター

1 保守管理対象設備および点検・補修内容は下記のとおりとする。

(1) 受入設備

- ① 受入フェンス
 - ② 受入収容装置 等
- 内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

(2) 収容設備

- ① 軸受け
 - ② 間仕切フェンス
 - ③ 後面フェンス 等
- 内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

(3) 誘導設備

- ① 追込誘導設備
- 内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

(4) 処分設備

- ① 成犬用処分機
 - ② 成猫用処分機 等
- 内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修

(5) 搬送設備

- ① 搬送機および走行レール
 - ② 昇降機
- 内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修、グリス注油

(6) 炭酸ガス供給設備

- 内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修

(7) 保冷库

- 内容 作動確認

(8) 燃料供給設備

- ① 燃料貯蔵タンク
- ② 灯油移送ポンプ (2基)
- ③ サービスタンク
- ④ 油配管 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修

(9) 焼却設備 (2炉)

- ① 投入装置
- ② 各バーナー
- ③ 攪拌装置
- ④ 灰搬出装置
- ⑤ 炉圧計、熱電対
- ⑥ 炉内監視カメラ用耐熱ガラス 等

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修

(10) 骨灰回収装置設備

- ① 吸引ファン
- ② 骨灰回収装置 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修、グリス注油

(11) 排ガス処理設備

- ① 炉切替ダンパ
- ② 集合 (高温) 煙道
- ③ 冷却空気混合ダクト
- ④ 低温煙道
- ⑤ 排ガス集塵器
- ⑥ 誘引送風機
- ⑦ 空気圧縮機
- ⑧ 煙突 等

内容 外観点検、作動確認、運転立会
各機器点検、補修、グリス注油

(12) 電気計装設備

- ① 各操作盤
- ② タッチパネル
- ③ 監視カメラ 等

内容 外観点検、作動確認
各機器点検、補修

(13) CO-02計

内容 外観点検、作動確認
点検、補修

(14) 錆止め塗装

内容 点検、塗装

令和6年度 機器類修繕および部品交換予定表

①	誘導設備	リミットスイッチ交換	1式
②	処分設備	油圧ユニットオイル交換	1式
③	酸素濃度計	校正部品交換	1式
④	燃料供給設備	油配管補修	1式
⑤	焼却設備	バーナー部品交換	1式
⑥	誘引送風機	整備	1式
⑦	CO ₂ 計	消耗部品	1式
⑧	錆止め塗装	塗料	1式

2 保守管理実施要項

- (1) 各点検は年間6回以上行うものとし、点検等を実施した翌月15日までに写真付き報告書を提出すること。また、この報告書においては、不具合の対応方法や改修に必要な部品、期間等についても記載すること。
- (2) 特殊機械の保守点検等について、動物愛護管理センターが必要と認めたときは、直ちに来所して対応すること。
- (3) 定められた部品交換の時期などは、動物愛護管理センターと協議すること。
- (4) 再委託は原則として禁止する。ただし、きわめて特殊な業務が発生した場合、動物愛護管理センターの承認を得て、一部を再委託する場合はこの限りではない。
- (5) 日常生じる軽微な修繕、部品交換については、維持点検の範囲とし、委託金額に含めるものとする。
- (6) 緊急に仕様がない修繕または部品交換を要するときは、動物愛護管理センターと協議を行い、発注した場合には、委託金額とは別に別途請求するものとする。
- (7) 動物愛護管理センターの求めにより、長期的な維持管理および修繕等の計画を立てるものとする。