

## 質問回答書

業務名：沖縄県立埋蔵文化財センター特別収蔵庫空調機器更新工事

No.	質問	回答
1	内訳数量書が御座いましたら頂けないでしょうか。	内訳数量書は作成しておりません。仕様書や図面を元に積算していただくようお願いします。
2	室内機、室外機設置に関わる平面図等がございましたら頂けないでしょうか。	換気平面図及び屋外設備スペース配管詳細図を掲載します。
3	冷媒配管は取替でしょうか。取替である場合、冷媒配管系統図・配管距離が分かる図面は御座いますでしょうか。	冷媒管については、平成20年度にVP管（塩ビ仕様）へ取り替えており、今回の更新では取り替え不要と考えております。
4	コリズ登録義務の有無をご教示頂けますでしょうか。	工事实績の登録を行うこととします。ただし、請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しません。※仕様書に追記し、HP掲載のデータを差し替えました。