



※	指定配線経路、配管径
---	1φ 2.0 x 2 (19)
---	3 (19)
---	4 (25)
---	5 (25)

配管径は指定配線径に10%以上余裕を設ける。

1F 電灯設備平面図 S=1/50