

参考数量書
 件名：沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター
 各分電盤漏電ブレーカ設置工事

| NO | 品名、規格、型式 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-----|--------------------------------------|----|----|---------------------|
| I | 漏電ブレーカ | 75 | 台 | |
| II | 取替作業費（盤改造・端子含む） | 1 | 式 | |
| III | 現場管理費 | 1 | 式 | |
| IV | 既設ブレーカ処分費 | 1 | 式 | |
| V | 雑資材・機器損耗料 | 1 | 式 | |
| VI | 諸経費 | 1 | 式 | |
| | | | | |
| I | 漏電ブレーカー75台 | | | |
| | FUJIブレーカ | | | 既設メーカー (研究棟、実証棟) |
| 1 | EW630EAG-3P600K | 1 | 個 | FUJI |
| 2 | EW400EAG-3P400K | 1 | 個 | FUJI |
| 3 | EW400EAG-3P350K | 1 | 個 | FUJI |
| 4 | EW400EAG-3P250K | 3 | 個 | FUJI |
| 5 | EW250EAN-3P125K | 2 | 個 | FUJI |
| 6 | EW250EAG-3P125K | 6 | 個 | FUJI |
| 7 | EW50EAN-3P050B4B | 10 | 個 | FUJI |
| 8 | EW50EAN-3P040B4B | 1 | 個 | FUJI |
| 9 | EW50EAG-3P030B4B | 1 | 個 | FUJI |
| | | | | |
| | MITSUBISHIブレーカ | | | 既設メーカー (研究棟、実証棟) |
| 10 | NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA | 1 | 個 | MITSUBISHI |
| 11 | NV125-NCV 3P 75A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | MITSUBISHI |
| 12 | NV250-NCV 3P 150A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | MITSUBISHI |
| 13 | NV250-CV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA | 1 | 個 | MITSUBISHI |
| 14 | NV250-NCV 3P 150A 100. 200.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| 15 | NV250-CV 3P 125A 100. 200.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| 16 | NV250-NCV 3P 125A 100/200V 1.2.500MA | 13 | 個 | TOSHIBA |
| 17 | NV125-NCV 3P 100A 100/200V 1.2.500MA | 5 | 個 | TOSHIBA |
| 18 | NV125-CV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA | 2 | 個 | TOSHIBA |
| 19 | NV125-CV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA | 15 | 個 | TOSHIBA |
| | | | | |
| | FUJIブレーカ | | | 既設メーカー (管理棟) |
| 20 | EW250EAN-3P125K | 1 | 個 | FUJI |
| 21 | EW250EAG-3P125K | 1 | 個 | FUJI |
| 22 | EW250EAN-3P150K | 1 | 個 | FUJI |
| 23 | EW250EAN-3P200K | 1 | 個 | FUJI |
| | | | | |
| | MITSUBISHI ブレーカ | | | 既設メーカー (管理棟) |
| 24 | NV250-NCV 3P 125A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| 25 | NV250-NCV 3P 150A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| 26 | NV250-NCV 3P 150A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| 27 | NV250-NCV 3P 200A 100/200V 1.2.500MA | 1 | 個 | TOSHIBA |
| | | | | |
| | 小計 | 75 | 個 | |