

令和6年11月6日

質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

工事名： 沖縄コンベンションセンター会議棟B空調機器改修工事設計業務（R6）

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

質問内容	回答
1. アスベスト分析費は別途協議の上、精算するとの認識で宜しいでしょうか。	1. アスベスト分析費は公開数量書にて特別経費として業務委託料に含めております。検体数は4検体分を見込んでおりますが、特記仕様書の記載漏れがあるため追記し、再掲載します。（特記仕様書 P.5 第2章3-(3)） 検体数の増減がある場合は別途協議します。
2. 貸与品において「竣工図面」とは建築・電気・機械設備すべてを含むとの認識で宜しいでしょうか。	2. 貸与可能な竣工図面は「平成11年度 沖縄コンベンションセンター会議棟増築工事」の建築（PDFデータ）電気・機械（tifデータ）となります。
3. 5(4)の設備の更新条件において各階に除湿機の設置を反映させることと記載がありますが、その「除湿機」とは床置型を個別に設置するとの事で宜しいでしょうか。	3. 現時点では床置型除湿機の各階設置を想定しています。他方式での設置可能性が見込まれる場合には別途協議します。