

仕 様 書

- 1 件 名 : 沖縄 IT 津梁パーク誘導灯器具取替修繕 (R 6)
- 2 工 期 : 契約日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで
※予算上の都合により上記工期末の延期は出来ないので注意すること。
- 3 工事場所 : うるま市
- 4 工事内容 : 沖縄 IT 津梁パーク中核機能支援施設 A 棟、B 棟、情報通信機器検証拠点施設の誘導灯器具の取替修繕を行うものである。
- 5 機器概要 : 別紙機器仕様表を参照のこと。
- 6 修繕内容 :
 - (1) 中核機能支援施設 A 棟
 - ① 誘導灯、避難口表示パネル、通路表示パネルの取替を行う。
 - ② 機器の調整を行い、壁の補修を行う。
 - ③ 撤去品の処分を行う。
 - ④ 上記①～③の作業後、点灯確認を行う。取替部品：数量内訳書のとおり
 - (2) 中核機能支援施設 B 棟
 - ① 誘導灯、避難口表示パネル、通路表示パネルの取替を行う。
 - ② 機器の調整を行い、壁の補修を行う。
 - ③ 撤去品の処分を行う。
 - ④ 上記①～③の作業後、点灯確認を行う。取替部品：数量内訳書のとおり
 - (3) 情報通信機器検証拠点施設
 - ① 誘導灯、避難口表示パネル、通路表示パネルの取替を行う。
 - ② 機器の調整を行う。
 - ③ 撤去品の処分を行う。
 - ④ 上記①～③の作業後、点灯確認を行う。取替部品：数量内訳書のとおり

(1) ～ (3) の作業後、管轄消防への提出書類作成及び検査立会を行う。

- 7 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
- 8 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出
②着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む）
契約締結後、工事着手までに提出
③完成通知書 工事完成後速やかに提出
④工事報告書 工事完成後速やかに提出
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの
工事完成後速やかに提出
⑥引渡書 検査合格後速やかに提出
- 9 各種窓口 : ① 施設管理者 沖縄 IT 津梁パーク管理事務所 大城（098-989-0153）
② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 照屋
（098-866-2503）