



明記なき配管配線は下記の通りとする。

- (誘導灯回路)
- — — — — EW-IE2.0 x 2 (HIVE16)
 - — — — — EW-IE2.0 x 2 (PF16)
 - — — — — EW-HP1.2-4C (PF16)
- (非常照明回路)
- — — — — EW-IE2.0 x 2 (PF16)

※分電盤については別途工事とする。

2階防災照明設備平面図

工事名称	沖縄IT津梁パーク 中核A棟新築工事（電気1工区）
工事場所	うるま市
工事年度	平成20年度
図面名称	2階防災照明設備平面図
縮尺	—
図面番号	E-12
施工業者	株式会社 機電工業