

## 仕 様 書

- 1 件 名 : 沖縄情報通信センター空調設備修繕（R 6）
- 2 工 期 : 契約日の翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで  
※予算上の都合により上記工期末の延期はできないので注意すること。
- 3 工事場所 : うるま市
- 4 工事内容 : 空調室内機の分解洗浄、ビジネス棟 201 室空調室外機の修繕
- 5 修繕内容 :
  - 空調室内機 30 台の分解洗浄
    - ①室内機の分解洗浄を行う。
    - ②室内機に取り外した部品を取り付ける。
    - ③試運転を行う。
  - ビジネス棟 201 室空調室外機修繕
    - ①室外機のクロスフィン熱交換器（防錆）を取り換える。
    - ②窒素検圧を行い、冷媒ガスの入れ替えを行う。
    - ③試運転を行う。
- 6 その他 : 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
- 7 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出  
②着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む）  
契約締結後、工事着手までに提出  
③完成通知書 工事完成後速やかに提出  
④工事報告書 工事完成後速やかに提出  
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの  
工事完成後速やかに提出  
⑥引渡書 検査合格後速やかに提出
- 8 各種窓口 : ① 施設管理者 沖縄情報通信センター管理事務所 比嘉（098-982-6677）  
② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須（098-866-2503）