

商 イ 第 392 号

令和6年12月26日

質問回答書

入札参加予定者 各位

沖縄県知事 玉城 康裕

(公印省略)

工事名：沖縄情報通信センター監視カメラ更新工事（R6）

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

No.	質問	回答
1	[技術者の配置について] 常駐でしょうか？	請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については技術者の常駐配置は必要ありません。
2	[施工実績（元請け）について] 別添の内容にてご承認頂けませんでしょうか？	本工事は、事後審査型の一般競争入札となっています。入札参加資格の確認については、入札後に落札候補者となった者に一般競争入札参加資格確認申請書を提出して頂き入札参加資格の確認を行います。工事実績については、竣工登録されたコリンズの登録内容確認書の写し又は契約状況や工事内容を証明する契約書の写しが必要になります。

3	<p>[図面 2 の情報管理棟 1 階について]</p> <p>UPS 室や UPS 変圧器室に記載のポールは特注品でしょうか？</p> <p>既製品はございますか？あれば、型名等の情報を開示頂けませんでしょうか？</p>	<p>使用するカメラにあったポールであれば既製品、特注品どちらでも問題ありません。</p> <p>既製品例：カメラが AXIS 製の場合</p> <p>AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント</p> <p>AXIS T94B02D ペンダントキット</p>
4	<p>[図面 2 の追加カメラについて]</p> <p>追加するカメラに繋がる SWHUB のポートは、それぞれ空きはございますか？</p> <p>⇒システム系統図からは判断が難しいと感じます。</p>	<p>情報管理棟 1 F HUB：物理ポートに空きあり</p> <p>情報管理棟 2 F HUB：物理ポートに空きあり</p>