

商 イ 第 403 号

令和 8 年 9 月 4 日

質問回答書

入札参加予定者 各位

沖縄県知事 玉城 康裕

(公印省略)

工事名：沖縄情報通信センター電気機械設備修繕（R 8）

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

No.	質問	回答
1	仕様書 5 工事内容の「空調制御盤 PLC2 の修繕」について 故障機器修理不可の可能性がありま す。 修理不可の場合の対応は、どういう対 応になりますか。 （取り外して修理可能か調査する場合 でも費用が発生します。） または、空調制御機器 PLC2 更新の費用 を見込めばよろしいでしょうか。	空調制御盤 PLC2 が修理不可となった場 合は、受発注者間で工事内容変更の協 議を行います。 入札する際の金額は空調制御盤 PLC2 が 修理できるという前提で入札してくだ さい。